

УТВЕРЖДЕНО  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ  
по решению проблем инвалидов и других  
маломобильных групп населения  
в городском округе город Уфа  
Республики Башкортостан  
№ 2 от « 26 » мая 2011г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
№ 47-3 от « 25 » мая 2016 г.  
д. Уптино, ул. Медовая,16**

- 1. Полное юридическое наименование объекта:**  
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат»
- 2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:**  
450580, РБ Уфимский район, д. Уптино, ул. Медовая, д 16, тел./факс (347)271-48-76, akbuzat-uptino@mail.ru
- 3. Муниципальный район:** Уфимский район Республики Башкортостан
- 4. Ведомственная принадлежность объекта:** Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
- 5. Пользователь объекта и основание пользования:** Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат», свидетельство на право оперативного управления:  
1. 04 АЕ 517013 от 28.10.2014 года – административно-лечебный корпус  
2. 04 АЕ 564252 от 08.12.2014 года – спальный корпус №1  
3. 04 АЕ 539723 от 05.12.2014 года - спальный корпус № 2  
4. 04 АЕ 539902 от 09.12.2014 года – спальный корпус № 3  
5. 04 АЕ 531899 24.11.2014 года - спальный корпус № 4  
6. 04 АЕ 570228 от 15.12.2014 года - столовая
- 6. Вид деятельности:** здравоохранение (медицинская, фармацевтическая, педагогическая)
- 7. Форма собственности объекта:** государственная (собственность Республики Башкортостан)
- 8. Размещение объекта:** отдельно стоящие здания (двухэтажные)
- 9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта:** 1986 г.
- 10. Объем предоставляемых услуг:** 245 человек в день, максимальная вместимость 245 койко-мест.
- 11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурального обследования для различных категорий инвалидов:**

Анкеты и приложения заполнены на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице стоит слово «нет».

**Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
<b>1.1. Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О, С, Г	<b>норматив не установлен</b>	1). 3,5 2). 1,8 3). 2 4). 2 5). 2 6). 1,8	1). Установить пандус, сделать навес 2). Привести в соответствие 3). Установить пандус 4). Установить пандус 5). Установить пандус 6). Установить пандус
	Площадка (размер в плане) 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О, С, Г	<b>не менее 1×2,5 м</b>	1). 1,7 x 4 2). 1,6 x 5,7 3). 1,8 x 4,4 4). 4 x 5,3 5). 4,2 x 2,8 6). 1,2 x 4,3	Соответствует
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе" 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	<b>не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м</b>	1). 1,7 x 4 2). 1,6 x 5,7 3). 1,8 x 4,4 4). 4 x 5,3 5). 4,2 x 2,8 6). 2 x 4,3	Соответствует
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С	<b>за 60 см</b>	нет	Нанести контрастную окраску перед дверными проемами



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см. 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О, С	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Несколько твердое покрытие: - уклон поперечный 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О, С	<b>наличие</b> <b>1-2%</b>	Есть	Соответствует
	Навес 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О	<b>наличие</b>	Есть	1.Удлинить карниз
	Водоотвод (дренаж) - ширина проветров водосборных решеток 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О	<b>наличие</b> <b>не более 1,5 см</b>	Нет	Привести в соответствие
<b>1.2.Лестница наружная</b>					
	Ширина марша 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	1).4 2).5,7 3).4,4 4).5,3 5).4,2 6).4,3	Соответствует

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Уклоны лестниц 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:2	Соответствует
	Нескользящее покрытие 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	О, С, Г	<b>наличие</b>	1.Нет 2.Есть 3.Есть 4.Есть 5.Есть 6.Есть	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	О О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	<b>1.3.Пандус наружный</b>			<b>5</b>	<b>6</b>
	Ширина марша 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	<b>не менее 1,0 м</b>	1). Нет 2). Есть – 55 см. 3.) Нет 4) Нет 5) Нет 6) Нет	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Уклон: Н/Л 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	не более 1/12	Нет	Привести в соответствие
	Высота одного подъёма 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	не более 80 см	Нет	Привести в соответствие
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	не менее 1,5 м	1).Нет 2).1,6 м. 3).1,83 4).2,15 5).1,55 6).1,90	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К О К, О	70 см 90 см не менее 30 см	Нет	Привести в соответствие
	Нескользкое покрытие 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О	наличие	Частично имеется	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	<p>Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	<p>Наружный подъёмник:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вертикальный</li> <li>- наклонный</li> </ul> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	К, О	наличие	Нет	Привести в соответствие
<b>1.4.Тамбур</b>					
	<p>Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	<p>Габариты тамбура: глубина × ширина</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	К	не менее 180×220 см	<p>1.Нет 2.1,20 × 4,40 3.112×447 4.130×240 5.155×110 6.190×210</p>	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	<p>Двери распашные, автоматические раздвижные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть)</li> <li>- противоударная полоса в нижней части (на высоту)</li> <li>- ширина проёма в свету</li> <li>- высота порога</li> </ul> <p>(не применять вращающиеся двери и турникеты)</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	<p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p><b>30-90 см от уровня пола</b></p> <p><b>не менее 30 см от уровня пола</b></p> <p><b>не менее 90 см не более 2,5 см</b></p>	<p><b>Двери распашные</b></p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>1.Нет 2.85 см./1 см 3.1,29/1 см. 4.87/10 см 5.150/1,5 6.79 см/1 см.</p>	<p>Привести в соответствие</p>

## Административное здание

### Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
1	<b>2.1.Коридоры, холлы</b>				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К  К  К	<b>не менее 1,5 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>	2,4 м.	Соответствует
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	<b>не менее 2,0 м</b>	Нет	Привести в соответствие
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О  К, О  К, О  К, О	<b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 1,2 м</b>  <b>не менее 1,2 м</b>  <b>не более 2,5 см</b>	90 см.	Привести в соответствие
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г  О  К	<b>не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	есть	Соответствует
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	<b>не менее 1,4 м</b>  <b>не менее 1,5 м</b>	нет  нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	<p>Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на стенах</li> <li>- отдельностоящие</li> </ul>	С	<p>не более 10 см не более 30 см</p>	есть	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	наличие барьера или ограждения	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	14 м	Соответствует
	<b>2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>				Лифт не требуется
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- габариты кабины (глубина × ширина)</li> <li>- ширина дверного проёма</li> <li>- поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)</li> </ul>	<p>К</p> <p>К</p> <p>О</p>	<p>не менее 140×110 см</p> <p>не менее 85 см</p> <p>900±25 мм</p>	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С  Г Г	<b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b>	нет	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	<b>не более 1,2 м</b>	нет	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>		
	<b>2.3.Пандус внутренний к лестнице №__</b>				
	Ширина: - при одностороннем движении  - при использовании для эвакуации	К  К	<b>не менее 1,0 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъёма	К	<b>не более 80 см</b>	нет	
	Уклон: Н/Л	К	<b>не более 1/12 (8%)</b>	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	<b>до 1/10 (10%)</b>	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	<b>не менее 1,5 м</b>	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)	К, О	<b>не менее 1,2×0,9 м</b>	нет	Привести в соответствие
	Эскалатор, травалатор	О	<b>наличие</b>	нет	
<b>2.4. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	1	Привести в соответствие
	Уклоны лестниц	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	<b>не менее 30 см</b> <b>не более 15 см</b>	30см 15см	Соответствует
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	<b>не более 5 см</b>	4 см	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	<b>не менее 2 см</b>	нет	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	<b>3.1.Обслуживание в кабинете № психотерапевт/офтальмолог</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,7×2,4	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,7х1,5	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,2	Соответствует
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,90	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150х150	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	70см	Соответствует
5	<b>3.2.Обслуживание в кабинете № психолог</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5×1,8 1,5х1,5	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,2х1,5	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,2	Соответствует

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	0,9 0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150×150 см</b>	150x150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	52 см	Соответствует
8	<b>3.3.Обслуживание в кабинете № логопед</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее 1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,2×2,1	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1 x1,5	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	1,2	Соответствует
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	1 1	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150×150 см</b>	150x150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	75см	Соответствует
18.	<b>3.4.Обслуживание в кабинете № логопед</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее</b> <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,15×2,3	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	2,1×2,5	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	1,2	Соответствует
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	1 1	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее</b> <b>150×150 см</b>	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	65 см	Соответствует
12	<b>3.5.Обслуживание в кабинете № сенсорная комната</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее</b> <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,3×2,25	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	-	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	0,75	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,3	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее</b> <b>150×150 см</b>	-	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	-	
18.	<b>3.6.Обслуживание в кабинете № рефлексотерапии</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м</b>	1,6×2,4	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	-	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м не менее 0,9 м</b>	0,75,порог 11 см.	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,4	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	<b>Не менее 150×150</b>	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>Не более 80 см.</b>	-	

**Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.Санузел</b>					
3	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	0,58	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	90x130  75x80 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г  К К К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт. 5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b>	3 шт. 3шт. 3шт. 80см. нет нет нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие

## Здание столовой

### Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	<b>2.1.Коридоры, холлы</b>				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К  К  К	<b>не менее 1,5 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>	5,4 м.	Соответствует
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	<b>не менее 2,0 м</b>	Нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О  К, О  К, О  К, О	<b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 1,2 м</b>  <b>не менее 1,2 м</b>  <b>не более 2,5 см</b>	1,45 см.	Соответствует
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г  О  К	<b>не реже, чем через 25 м</b> <b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	есть	Соответствует
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	<b>не менее 1,4 м</b>  <b>не менее 1,5 м</b>	нет  нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м.): - на стенах - отдельностоящие	С	<b>Не более 10 см</b> <b>Не более 30 см</b>	Есть	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	<b>Наличие барьера или ограждения</b>	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	<b>Не более 1,3 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К,О,С,Г	<b>Не более 15 м</b>	14 м	Соответствует
<b>2.2. Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>					Лифт не требуется
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проема - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	<b>Не менее 140×110 см</b> <b>Не менее 85 см.</b> <b>900±25 мм</b>	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	<b>Наличие</b>	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К,О,С Г Г	<b>Наличие</b>  <b>Наличие</b> <b>Наличие</b>	Нет	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	<b>Не более 1,2 м.</b>	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Знак доступности	К,С	<b>наличие</b>		
<b>2.3. Пандус внутренний к лестнице №</b>					

	Ширина: - при одностороннем движении  - при использовании для эвакуации	К  К	<b>не менее 1,0 м</b>  <b>не менее 1,8 м</b>	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъёма	К	<b>не более 80 см</b>	нет	
	Уклон: Н/Л	К	<b>не более 1/12 (8%)</b>	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	<b>до 1/10 (10%)</b>	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	<b>не менее 1,5 м</b>	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	нет	
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, ремонт или реконструкция)
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)	К, О	<b>не менее 1,2×0,9 м</b>	нет	Привести в соответствие
	Эскалатор, травалатор	О	<b>наличие</b>	нет	
<b>2.4. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	1,75	Соответствует
	Уклоны лестниц	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступе нок	О, С, Г	<b>не менее 30 см не более 15 см</b>	30см 15см	Соответствует
	Несколько, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	<b>не более 5 см</b>	4 см	Соответствует
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	<b>не менее 2 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
36	<b>3.1. Обслуживание в кабинете № электрофореза, импульсных токов</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	3,1×5,5	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,4×2,2	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,7	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,6	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	45 см	Соответствует
41	<b>3.2. Обслуживание в кабинете № фитобар</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	2,30×5,50	Соответствует

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	2,50×1,50	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	2,50	Соответствует
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	0,9 0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	2,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150×150 см</b>	150x150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	1,1 м	Привести в соответствие
35	<b>3.3.Обслуживание в кабинете № высокочастотной терапии</b>			1,1 м	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее 1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	2,3×5,5	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1,7 x2,2	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	0,6	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	0,8	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,2	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	40 см	Соответствует
32	<b>3.4. Обслуживание в кабинете № ароматерапия</b>			150x150	
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина×ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	2×3	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	2,3×3	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,45	Привести в соответствие
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,8	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,3	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150 см	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	0,40	Соответствует
2	<b>3.5. Обслуживание в кабинете № Зал ЛФК</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	За 60 см.	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина×ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,6×2,6	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	1,4	Соответствует
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	8,6	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
3.	<b>3.6. Обслуживание в кабинете № водолечебница (парафинотерапия)</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,1×1,2	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,6	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150 см	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	Не более 80 см.	-	
9.	<b>3.7. Обслуживание в кабинете № водолечебница (водные процедуры)</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,1×1,2	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,6 (порог 3 см.)	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,1	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
6	<b>3.8.Обслуживание в кабинете № актовом зале</b>			-	
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,6×1,6	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	1,3 (порог 8 см.)	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,5	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150×150 см</b>	150×150 см	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	-	
13	<b>3.8.Обслуживание в кабинете № столовая</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м</b>	2,1×2,1	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1х2	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	0,8	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м не менее 0,9 м</b>	1,3	Соответствует
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	2	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150×150 см</b>	150×150 см	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	75	Соответствует



**Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
10, 11	<b>4.1.Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	60	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	65×60  75×80 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г  К К К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт. 5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b>	6 шт. 3шт. 3шт. 60см. нет нет нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие

**Имеется перепад более 5 см. по ходу движения из холла в санузел**

## Спальный корпус №1

### Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	<b>2.1.Коридоры, холлы</b>				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К  К  К	не менее 1,5 м  не менее 1,8 м  не менее 1,8 м	5,3 м.	Соответствует
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	Нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О  К, О  К, О  К, О	не менее 90 см  не менее 1,2 м  не менее 1,2 м  не более 2,5 см	0,9 см.     2	Привести в соответствие
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г  О  К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	есть	Соответствует
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м  не менее 1,5 м	нет  нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	имеются	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	наличие барьера или ограждения	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	13 м	Соответствует
<b>2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>					
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см 900±25 мм	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С  Г Г	наличие  наличие наличие	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	
	Знак доступности	К,С	наличие	нет	
<b>2.3.Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эксплуатации	К	Не менее 1,0 м  Не менее 1,8 м	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъема	К	Не более 80 см	нет	
	Уклон: Н/ L	К	Не более 1/12 (8%)	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см.	К	До 1/10 (10%)	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	нет	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Нет	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	нет	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина× ширина, в случае применения)	К, О	не менее 1,2×0,9 м	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	наличие	нет	
<b>2.4. Лестница № 1 ( в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	Не менее 1,35 м.	2,1	Соответствует
	Уклоны лестниц	О,С,Г	Не более 1:2	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступе нок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	30см 15см	Соответствует
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	4 см	Соответствует
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	нет	Привести в соответствие



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
11.	<b>3.1. Обслуживание в кабинете № массажный кабинет</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5×1,8	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
16	<b>3.2. Обслуживание в кабинете № игровая комната</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5×1,80	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	2×2	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,52	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9 0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,4	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150x150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	58 см	Соответствует
21, 22	<b>3.3.Обслуживание в кабинете палата №№4,5</b>			58 см	
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5×1,8	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	0,8x 0,66	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,8	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,2	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	75 см	Соответствует
17	<b>3.4.Обслуживание в кабинете врача</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,5×1,8	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	2,2×1,3	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее <b>1,2 м</b>	1,2	
	Ширина прохода	К О	не менее <b>1,2 м</b> не менее <b>0,9 м</b>	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее <b>1,4 м</b>	1,5	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее <b>150×150 см</b>	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более <b>80 см</b>	75 см	Соответствует

**Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения**

	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Категории инвалидов, для которых установлен норматив</b>	<b>Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
5,6, 7,8	<b>4.1.Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	0, 90	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	106x60  72x54 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины: - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г   К К  К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт.</b> <b>5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b>	6 шт.  2шт.  2шт.  80см.  нет  нет  нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие



Спальный корпус №2

Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	<b>2.1.Коридоры, холлы</b>				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К  К  К	не менее 1,5 м  не менее 1,8 м  не менее 1,8 м	5,1 м.	Соответствует
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	Нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О  К, О  К, О  К, О	не менее 90 см  не менее 1,2 м  не менее 1,2 м  не более 2,5 см	0,84 см.    11	Привести в соответствие
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г  О  К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	есть	Соответствует
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м  не менее 1,5 м	нет  нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	есть	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	наличие барьера или ограждения	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	13 м	Соответствует
<b>2.2. Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>					
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см 900±25 мм	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С  Г Г	наличие  наличие наличие	нет	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Знак доступности	К, С	наличие		
<b>2.3.Пандус внутренний к лестнице №__</b>					
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	К К	не менее 1,0 м не менее 1,8 м	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	нет	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	нет	
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	Нет	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	нет	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина× ширина, в случае применения)	К, О	<b>не менее 1,2×0,9 м</b>	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	<b>наличие</b>	нет	
<b>2.4. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	2	Соответствует
	Уклоны лестниц	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	<b>не менее 30 см не более 15 см</b>	30см 15см	Соответствует
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	<b>не более 5 см</b>	4 см	Соответствует
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	<b>не менее 2 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие

**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
23	<b>3.1. Обслуживание в кабинете № логопед</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	2,2×1,3	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,9×2,2	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,5	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,2	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	65 см	Соответствует
24	<b>3.2. Обслуживание в кабинете № массажный кабинет</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,6×1,6	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,6	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150x150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
25	<b>3.3.Обслуживание в кабинете врача</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,6×1,6	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,1 x1	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,5	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,1	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	75 см	Соответствует
20	<b>3.4.Обслуживание в кабинете игровая комната</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее</b> <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,6х1,6	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1,15х2	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	0,5	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	1,7	Соответствует
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	2,2	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее</b> <b>150×150 см</b>	150х150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	65 см	Соответствует

### Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
5,6, 7,8	<b>4.1.Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	0,58	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	90×130  75×80 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г  К  К  К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт. 5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b>	4 шт.  2шт.  4шт.(2 унитаза, 2 писсуара)  80см.  нет  нет  нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие

### Спальный корпус №3

#### Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	2.1.Коридоры, холлы				
<b>Для доступа в здание требуется установка пандуса и навеса</b>					
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К	не менее 1,5 м	5 м.	Соответствует
		К	не менее 1,8 м		
		К	не менее 1,8 м		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	Нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О	не менее 90 см	0,8 см.	Привести в соответствие
		К, О	не менее 1,2 м		
		К, О	не менее 1,2 м		
		К, О	не более 2,5 см		
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж	есть	Соответствует
		О			
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м	нет	
			не менее 1,5 м	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	<b>не более 10 см</b> <b>не более 30 см</b>	есть	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	<b>наличие барьера или ограждения</b>	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	<b>не более 1,3 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	<b>не более 15 м</b>	13 м	Соответствует
<b>2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>					
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма  - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	<b>не менее 140×110 см</b> <b>не менее 85 см</b>  <b>900±25 мм</b>	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	<b>наличие</b>	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С  Г Г	<b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b>	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие		
<b>2.3. Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	К К	не менее 1,0 м не менее 1,8 м	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	нет	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	нет	
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	Нет	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	нет	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	нет	
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина× ширина, в случае применения)	К, О	<b>не менее 1,2×0,9 м</b>	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	<b>наличие</b>	нет	
<b>2.4.1. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	2,1	Соответствует
	Уклоны лестниц	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступе нок	О, С, Г	<b>не менее 30 см не более 15 см</b>	30см 15см	Соответствует
	Несколько, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	<b>не более 5 см</b>	4 см	Соответствует
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	<b>не менее 2 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
10	<b>3.1. Обслуживание в кабинете № массажный кабинет</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5х3	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1 м.	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
12	<b>3.2. Обслуживание в палате №3</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,66 х1,1	Соответствует

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,1×2,40	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,50	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,8	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	0,6 м	Соответствует
28	<b>3.3.Обслуживание в палате № 5</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,8×1,4	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,1 x2,0	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,6	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,8	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,1	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	40 см	Соответствует
20	<b>3.4.Обслуживание в игровой комнате</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее</b> <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,8×1,5	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	4,5×4,8	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	1,2	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	1,8	Соответствует
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	2	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее</b> <b>150×150 см</b>	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	60 см	Соответствует
11	<b>3.5.Обслуживание в кабинете врача</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	<b>не менее</b> <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,6×1,45	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	0,6	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 1,2 м</b>	-	
	Ширина прохода	К О	<b>не менее 1,2 м</b> <b>не менее 0,9 м</b>	0,6 (порог 5 см.)	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	<b>не менее 1,4 м</b>	1,1×1,45	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее</b> <b>150×150 см</b>	-	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	<b>не более 80 см</b>	70	Соответствует

### Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	<b>4.1.Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	0, 58	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	90x110  50x70 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г  К К К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт. 5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b>	В каждой палате имеется отдельный санузел и душ.кабинка  -  нет  нет  нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие

## Спальный корпус №4

### Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2	<b>2.1.Коридоры, холлы</b>				
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К	не менее 1,5 м	5 м.	Соответствует
		К	не менее 1,8 м		
		К	не менее 1,8 м		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	Нет	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О	не менее 90 см	0,9 см.	Привести в соответствие
		К, О	не менее 1,2 м		
		К, О	не менее 1,2 м		
		К, О	не более 2,5 см		
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г	не реже, чем через 25 м	есть	Соответствует
		О	не менее 1 ед. на этаж		
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м	нет	
		К	не менее 1,5 м	нет	



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	есть	Соответствует
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9	С	наличие барьера или ограждения	есть	Соответствует
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	нет	Привести в соответствие
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	13 м	Соответствует
<b>2.2. Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)</b>					
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма  - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см  900±25 мм	Лифта нет	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	нет	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С  Г Г	наличие  наличие наличие	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие		
<b>2.3.Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации	К К	не менее 1,0 м не менее 1,8 м	нет	Внутренний пандус не требуется
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	нет	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	нет	
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	нет	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	нет	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	нет	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Нет	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	нет	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	нет	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина× ширина, в случае применения)	К, О	<b>не менее 1,2×0,9 м</b>	нет	
	Эскалатор, травалатор	О	<b>наличие</b>	нет	
<b>2.4.1. Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>					
	Ширина марша	О, С, Г	<b>не менее 1,35 м</b>	2,1	Соответствует
	Уклоны лестниц	О, С, Г	<b>не более 1:2</b>	1:1,8	Соответствует
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	<b>не менее 30 см не более 15 см</b>	30см 15см	Соответствует
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	<b>не более 5 см</b>	4 см	Соответствует
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	<b>не менее 2 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	<b>за 60 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	<b>наличие 90 см не менее 30 см</b>	нет	Привести в соответствие



**Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
22	<b>3.1.Обслуживание в палате №3</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,4х1,6	Привести в соответствие
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	0,8х0,6	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	0,8	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,3	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	0,7	Соответствует
13	<b>3.2.Обслуживание в кабинете № массажный кабинет</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,5х2,2	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	2,3	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	150×150 см	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
19	<b>3.3. Обслуживание в кабинете врача / рефлексотерапевт</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	1,4×2,2	Соответствует
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	1,3 х2,0	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	1,2	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	1,4	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	74 см	Соответствует
16	<b>3.4. Обслуживание в игровой комнате</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Нет	Привести в соответствие



№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,5×1,5	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1,8×1,8	Привести в соответствие
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее <b>1,2 м</b>	0,5	
	Ширина прохода	К О	не менее <b>1,2 м</b> не менее <b>0,9 м</b>	1,1	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее <b>1,4 м</b>	3	Соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	не менее <b>150×150 см</b>	150×150	Соответствует
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более <b>80 см</b>	60 см	Соответствует
23	<b>3.5.Обслуживание в кабинете спелеотерапии</b>				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за <b>60 см</b>	Нет	Привести в соответствие
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее <b>1,2×1,5 м</b> <b>1,5×1,5 м</b>	1,4×1,6	Соответствует
	Пространство перед столом	К	<b>0,9×1,5 м</b>	1	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее <b>1,2 м</b>	1	
	Ширина прохода	К О	не менее <b>1,2 м</b> не менее <b>0,9 м</b>	0,9	Привести в соответствие
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее <b>1,4 м</b>	0,5	Привести в соответствие
	Зона для кресла-коляски	К	не менее <b>150×150 см</b>	-	Привести в соответствие
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более <b>80 см</b>	-	



### Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
5,6, 7,8	<b>4.1.Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширина дверного проёма	К	<b>не менее 90 см</b>	0,90	Привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет	Привести в соответствие
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К  К О	<b>не менее 130×85 см</b>  <b>75×85 см</b> <b>наличие</b>	60x60  50x70 нет	Привести в соответствие
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина  - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г  К К К, О К  К, О	<b>не менее 1 шт.</b> <b>5%</b>  <b>2%</b>  <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180×165 см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 120×80 см</b>  <b>наличие</b>	2  2 унитаза 2 писсуара  -  40x108  нет  нет  нет	Привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие

### Анкета №5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	<p>Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	К, О, С, Г	<b>наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации</b>	Нет	Привести в соответствие
	<p>Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие
	<p>Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	К, О, С, Г	<b>не менее 15 дБА в течение 30 с</b>	Нет	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Физическая причина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола) 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4		не менее 1,5 м, не более 4,5 м	Нет	Привести в соответствие
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С, Г К, С, Г С  С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см  наличие	Нет	Привести в соответствие
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С  К, С С  С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см  наличие	Нет	Привести в соответствие
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц	С  С С  С С	наличие 60-110 см 1,2-1,6 м.  на высоте от 1,4 до 1,75 м  наличие  наличие	Нет	Привести в соответствие



	(обозначения этаже - на кабинах санита бытовых помещений 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 4.Спальный корпус № 5.Спальный корпус № 6.Спальный корпус №	С	наличие		
	Текстфоны (текстовы телефоны) 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	Г	не менее 1 шт.	Нет	Привести в соответствие
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С, Г	не менее 1 шт.	Нет	Привести в соответствие
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К	наличие	Нет	Привести в соответствие
	Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии) 1.Административное здание	С	за 70-80 см до объекта	Нет	Привести в соответствие

2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4					
Речевые информаторы и маяки 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup> 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С	<b>наличие</b>	нет	Привести в соответствие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	С, Г	<b>наличие</b>	есть	Привести в соответствие	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие	
Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	Нет	Привести в соответствие	

<p>туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) -звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой -кнопка звонка (в иных случаях)</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	<p>К, О, С, Г</p> <p>К, О, С, Г</p>	<p><b>наличие</b></p> <p><b>наличие</b></p>		
<p>Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p><b>не более 1:4</b></p>		
<p>Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства</p> <p>1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p><b>на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости</b></p>	<p>Нет</p>	<p>Привести в соответствие</p>
<p>Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения</p> <p>1.Административное здание</p>	<p>С</p>	<p><b>наличие</b></p>	<p>Нет</p>	<p>Привести в соответствие</p>



2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4				
Выключатели и розетки в помещениях 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4		на высоте <b>0,8 м от          уровня пола</b>	Нет	Привести в соответствие
Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути) 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4		не менее <b>10×20 см          не ниже 1,2 м          и не выше          1,5 м</b>	Нет	Привести в соответствие
Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания 1.Административное здание 2.Столовая 3.Спальный корпус № 1 4.Спальный корпус № 2 5.Спальный корпус № 3 6.Спальный корпус № 4	К  К  К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола	Нет	Привести в соответствие

### Анкета №6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
<b>6.1. Вход на территорию</b>					
	Проходы, проёмы в ограждении, не возвращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	не менее 90 см	110	Соответствует
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	наличие	есть	Соответствует
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	Нет	Привести в соответствие
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	Есть	Соответствует
<b>6.2. Автостоянка посетителей</b>					
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	80м.	Привести в соответствие
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	не менее 10% (но не менее одного места)	Нет	Привести в соответствие
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	не менее 3,5 м	Нет	Привести в соответствие
	Спецзнак и разметка	К, О	наличие	Нет	Привести в соответствие
	Освещение	К, О, С, Г	наличие		
<b>6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>					
	Ширина полосы движения	К	не менее 180 см	Не соответствует	Привести в соответствие
	Площадки, при ширине полосы движения менее 160 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	Нет	Привести в соответствие
	Твердое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	Наличие	Имеются дефекты дорожек передвижения	Привести в соответствие

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии)	С	за 80 см до объекта	Нет	Привести в соответствие
	Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	не более 4 см	бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью нет	Привести в соответствие
	Толщина швов покрытия	К, О	не более 1,5 см	5 см.	Привести в соответствие
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	не менее 5 см	15 см.	Соответствует
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2%	Не соответствует	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	Нет	Привести в соответствие
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	имеется	
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	через каждые 25-100 м	имеются	
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)	О С	не более 40 см не более 12 см 1-2%  не менее 1,35м 90 см  за 80 см до объекта	Имеются      Нет	Привести в соответствие      Привести в соответствие



	внизу (на расстоянии)				соответствие
№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
	Пандус: - высота подъёма - уклон Н/Л - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие - рифлёная полоса перед маршем вверх и внизу (на расстоянии)	К, О  К О  К, О С	<b>не более 80 см</b> <b>не более 1/12</b> <b>не менее 1,0 м</b> <b>не менее 1,5 м</b>  <b>не менее 5 см</b> <b>70 см</b> <b>90 см</b> <b>наличие</b> <b>за 80 см до объекта</b>	Не требуется	
	Освещение	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	имеется	

Общая площадь санатория составляет -7,2 га. Имеются дорожки для передвижения, которые не соответствуют нормативным требованиям:

- имеются перепады при передвижении;
- выбоины в асфальте;
- непроходимость для маломобильных граждан.

## 12. Выводы по результатам натурного обследования:

Согласно проведенному обследованию и замерам был выявлен ряд нарушений и несоответствий действующим нормативным документам по доступности здания МГН.

Здание принято ограниченно доступным для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов по слуху и для маломобильных групп населения. Ограниченно пригодно для инвалидов по зрению только с сопровождением.

Необходимо устранить нарушения и привести здание в соответствие по безбарьерному доступу для инвалидов и МГН.

При разработке проектно-сметной документации учесть рекомендации данного заключения. Проект, по необходимости, согласовать с заинтересованными ведомствами, а именно:

- с Комитетом по градостроительству и архитектуре (управление ландшафтной архитектуры КГА);

- с УГИБДД

- с территориальным органом социальной защиты населения;

- с городской организацией «Общество инвалидов», «Общество слепых»

- со службой заказчика администрации .

Помимо оборудования, требующего установки нужно, по возможности, оснастить:

Для инвалидов по слуху - портативная индукционная система.

Для инвалидов-колясочников – стол регулируемый по высоте с несколькими углами наклона, Подъемник лестничный гусеничный мобильный.

Территория объекта:

- установка на заборе знака парковки для инвалидов;

- устройство ската на входе (примерно 9 м. от калитки);

- устройство ската от столовой в сторону жилых корпусов;

- ремонт путей движения от столовой до жилых корпусов;

- устройство парковочного места для инвалидов (знак+дорожная разметка)

Входная группа (административно-лечебный корпус):

- устройство пандуса по нормативам с навесом;

- укладка тактильной предупреждающей плитки перед лестницей;

- замена дверных полотен до нормативов – ширина не менее 90 см.;

- контрастные круги на стеклянной поверхности дверей;

- тактильная информационная табличка на входе с выпуклыми буквами;

- контрастная маркировка ступеней;

- ремонт крыльца с установкой противоскользящего покрытия;

- демонтаж подступеней на входной двери.

Входная группа (столовая):

- подъемная платформа с кнопкой вызова персонала;
- поручни на лестницу;
- замена противоскользящей резины на лестнице на контрастную;
- перевес полотна дверей на другую сторону;
- контрастная маркировка стеклянных дверей.

Входная группа (жилой корпус):

- расширение входной площадки;
- устройство пандуса по нормативам;
- тактильный предупредительный пункт;
- расширение входной двери.

Пути движения на объекте (столовая):

- установка гусеничного подъемника и кнопки вызова персонала;
- установка двухуровневых поручней на лестницу;
- контрастная маркировка ступеней;
- устройство ската на пути в санитарную комнату;
- установки таблички с указателем туалета над гардеробом.

Зона оказания услуги:

Актальный зал:

- переносной скат на вход;
- контрастная маркировка дверей, приобретение телескопического пандуса;
- информационная табличка;
- установка информационных табличек в зал ЛФК и столовую;

Установка возле ближайшего стола при входе в столовую держателей для тростей и костылей;

- расширение дверного проема в отделении ФТО, кабинет ВЧТ.

Жилой корпус:

- оборудование санитарной комнаты в палате и отдельной комнаты для инвалидов (объединение крайней палаты и душевой).

Санитарно - бытовые помещения (столовая):

- установка поручня возле раковины - 2 шт.;
- установка зеркала, держателей для костылей и тростей;
- перевесить сушилку для рук;

В женском туалете: расширение дверного проема до норматива – 2 шт., установка поручней возле унитаза.

В мужском туалете: расширение дверных проемом, установка 2 поручней возле унитаза, кнопки вызова, держателей для костылей и тростей.



Санитарно-бытовые помещения (административный корпус):

- расширение дверного проема;
- демонтаж порога;
- установка поручня настенного возле унитаза, поручней к раковине;
- установка зеркала.

Санитарно - бытовые помещения (жилой корпус, в расширенной палате):

- организация туалета и душевой для инвалидов;
- табличка дублирующая тактильна «туалет»
- установка специализированного унитаза для МГН, раковины с пьедесталом, сиденьки длядуша.

Поручни к унитазу, раковине, для душевой.

Кнопка вызова со шнурком + табличка, смеситель локтевой, смеситель с лейкой для душа, зеркало, крючки для трости, костылей и одежды, дозатор для мыла, держатель для бумаги и полотенца, зеркало.

**Внимание: дверь перед пандусом не должна открываться в сторону пандуса!!!**

### 13.Доступность услуги для инвалидов:

**Вариант «А»** - полная доступность всех мест обслуживания

**Вариант «Б»** - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему)

**Вариант «В»** - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

**Вариант «Г»** - не обслуживаются

Категории инвалидов			
Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Б	Б	Б	Б

### 14.Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Входная группа	нет	да	нет	да
Пути движения на объекте	да	да	да	да
Зона оказания услуги	да	да	нет	да
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	да	да

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Внутреннее оборудование	нет	нет	нет	нет
Территория объекта	да	да	нет	да

### 15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	нет	Нет	Нет	нет
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация	Да	Да	Да	Да
Объект недоступен, требуется адаптация	Нет	Нет	Нет	Нет

### 16. Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов \_\_\_\_\_ Да \_\_\_\_\_  
да (нет)


Объект недоступен для инвалидов следующих категорий \_\_\_\_\_  
К, О, С, Г

#### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными
3. При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих приложений к анкетам
4. К анкетам прикладывается поэтажные планы БТИ. Нумерация обследуемых помещений заносится в графу 1 анкет.
5. Величину уклона в процентах определяют по формуле:  $i = (H / L) * 100$ .

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Руководитель объекта

  
должность  
  
подпись расшифровка подписи

  
должность  
  
подпись расшифровка подписи

« 25 » 05 2016 г.

« 25 » 05 2016 г.